

## Документация Звуковые оповещатели (сирены) Сегмент

### Оповещатели охранно-пожарные звуковые ООПЗ «Сегмент-120-12» и «Сегмент-120-24»



#### Назначение

Оповещатели охранно-пожарные звуковые ООПЗ «Сегмент-120-12» и «Сегмент-120-24» (далее оповещатели), предназначенные для подачи мощного звукового сигнала в системах охранно-пожарной, аварийной сигнализации, а также в системах автоматики и контроля за производственными процессами на предприятиях, электро и теплоэнергетики, добывающей, машиностроительной, химической и других отраслей промышленности.

#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Номинальное звуковое давление - 120 дБ;
- Напряжения питания -12 В для ООПЗ «Сегмент-120-12» ;
- Напряжения питания -24 В для ООПЗ «Сегмент-120-24» ;
- Ток потребления – менее 1000 мА для ООПЗ «Сегмент-120-12»;
- Ток потребления – менее 800 мА для ООПЗ «Сегмент-120-24»;
- Частотная характеристика сигнала в полосе -1,4-1,8 кГц;
- Габаритные размеры, мм - не более 149х49мм;
- Масса, кг - не более 0,3;
- Условия эксплуатации: -30+55°С;
- Степень защиты оболочки оповещателя не ниже IP 66 по ГОСТ 14254( МЭК 529: 89)

Общий вид, габаритные и присоединительные размеры Оповещателей охранно-пожарных звуковых ООПЗ «Сегмент-120-12» и «Сегмент-120-24»

